



Comando Provinciale Vigili del Fuoco
FOGGIA

Piazza G.B. Fraticelli, 1 71100 Foggia – Tel 0881/309011
e-mail: comando.foggia@vigilfuoco.it
e-mail PEC: com.foggia@cert.vigilfuoco.it

“Corde impavido”

Area: Prevenzione e Sicurezza
Tecnica

Al **su**

Sig. Carlo Cassatella
Parrocchia Cristo Re di Cerignola
Piazza S. Giovanni Bosco 71042 Cerignola (FG)
cristoreparrocchia@legalmail.it
rosato taro@archiworldpec.it

Al.

Commissario Prefettizio del Comune di
Cerignola (FG)

Pratica: 31885

OGGETTO: Istanza di “Valutazione del progetto di un edificio sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs.22.01.2004 n°42 Biblioteca Parrocchiale “San Tommaso d’Aquino”.
Ditta: Comune di Cerignola (FG);
Indirizzo dell’attività: Via Campania Comune di Cerignola (FG);
Att. 72.1.C dell’elenco allegato al D.P.R. 151 del 1.08.2011-
Comunicazione di approvazione ex art. 3 D.P.R. 151/2011.

Con riferimento all’istanza del 8.01.2020 prot.n° 211 inerente l’oggetto, esaminata la relativa documentazione tecnica allegata all’istanza di che trattasi, si esprime, per quanto di competenza antincendio, parere di conformità al progetto allegato all’istanza, a condizione che i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato graficamente e descritto nella documentazione tecnica di corredo e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, ancorché non espressamente richiamati negli elaborati progettuali nonché alle seguenti ulteriori condizioni:

- *siano attuate le misure gestionali di sicurezza antincendio previste dal D.Lgs. 81/2008, piani di sicurezza, registro dei controlli, formazione ed informazione antincendio;*
- *l’utilizzo della sala convegni non dovrà essere contestuale all’utilizzo della sala lettura, della biblioteca e del laboratorio-giovanì;*
- *per l’impianto fotovoltaico parzialmente descritto dovrà essere richiesto, l’esame progetto ai sensi dell’art.3 comma1 del DPR 151/2011 e dovranno essere rispettate le norme di sicurezza contenute nella nota DCPREV n°1324 del 7.02.2012 e ss. mm. e ii.*
- *deve essere prevista l’accessibilità della struttura ai disabili;*
- *l’impianto di rilevazione incendi deve essere conforme alle norme UNI 9795/2013;*
- *durante l’esercizio la porta di accesso deve essere bloccata nella massima apertura con un sistema di blocco tipo “sali-scendi”.*

Nel restituire, pertanto, copia degli elaborati timbrati da questo Ufficio, a lavori ultimati e prima dell'esercizio dell'attività di che trattasi, il titolare dell'attività deve presentare a questo Comando, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.lgs. n. 08.03.2006 n. 139 e dell' art. 4 DPR n.151/2011, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), corredata di asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività al progetto approvato da questo Comando e alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché della documentazione prescritta dal DM 7.08.2012 comma 3 necessaria per comprovare la rispondenza delle opere e degli impianti e dei prodotti da costruzione, alle vigenti norme di prevenzione incendi.

Detta istanza e la relativa documentazione dovrà essere prodotta utilizzando la modulistica prevista dalla lettera della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica prot. 14720 del 26.11.2012 disponibili in forma cartacea presso questo Comando e scaricabili dalla rete al sito www.vigilfuoco.it.

L'Istruttore Tecnico del Procedimento
DCS Geom. Silvio Tricarico

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Angelo FARINA



Il Comandante Provinciale
Dott. Ing. Seratino Vassalli